

Lehrgangsraum Aus-/Fortbildung Erste-Hilfe

Checkliste

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Aspekt	Vorgabe	Kriterium erfüllt	
		Ja	nein
Raumgröße	<i>Referenzlehrraum: mind. 50 m² nutzbar Sonst: 2 m² pro TN + 10 m² für LK; insgesamt mind. 20 m²</i>		
Raumhöhe	<i>mind. 2,50 m</i>		
Übungsfläche	<i>Ausreichend</i>		
Tageslicht, Sichtverbindung nach außen	<i>Fenster</i>		
Fenster	<i>Zum öffnen</i>		
Klimaanlage	<i>Alternativ</i>		
Heizung vorhanden			
Beleuchtung	<i>Arbeitsfläche 500 lux, übrige Fläche 300 lux</i>		
Fluchtwege im Raum	<i>Mind. 90 cm zw. Wand und Sitzplatz</i>		
Fluchtwege nach außen	<i>Mind. 1 m, Kennzeichnung</i>		
Flucht- / Rettungsplan	<i>Ausgehängt</i>		
Feuerlöscher	<i>Gut sichtbar, leicht zugänglich, max. 20 m entfernt</i>		
Toiletten und Waschgelegenheiten	<i>Mind. 2 getrennte Toiletten Mind. 1 Waschgelegenheit</i>		
Stühle / Sitzgelegenheit	<i>Stabil und sicher, Polster</i>		